



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа №131
Красносельского района
Санкт-Петербурга

пр. Кузнецова, д.23, корп.2, Санкт-Петербург,
198328,

Тел/факс: (812) 751-66-35

E-mail: school-131@mail.ru

ОКПО 43450452 ОКОГУ 23280 ОГРН

1027804605905

ИНН/КПП 7807023746/780701001

№ _____

На № _____ от _____

**Начальнику отдела надзорной
деятельности
Красносельскому району г.
Санкт-Петербурга
Спиридонову Г. С.**

Уважаемый Геннадий Сергеевич!

Администрация ГБС(К)ОУ № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга доводит до Вашего сведения, что согласно предписания отдела надзорной деятельности Красносельского района № 2-15-197/1/1 от 29.03.2013г. нами выполнены мероприятия за исключением следующих нарушений:

1. Отделка пола на путях эвакуации (2-й этаж здания школы) выполнена из материала более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, Д3, Т2 (линолеум).
2. Не проведена проверка качества огнезащитной обработки стеновых панелей, используемых для отделки стен коридора 2-го этажа.

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 943 от 18.09.2012г. «О бюджетных инвестициях в проектирование и реконструкцию объектов капитального строительства в сфере образования в Санкт-Петербурге» здание по адресу пр. Кузнецова д.23 корп. 2 литер «А» внесено в адресную программу реконструкции в период 2012-2015г. В дальнейшем данные работы были перенесены на 2015-2020годы согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 453 от 04.06.2014г. «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы». В связи, с чем было нецелесообразно перераспределять бюджетные средства на устранение данных нарушений и проведения данных видов работ.

Директор

Л.Н. Ненашева