

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, проспект Кузнецова, дом 26, корпус 2

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627(актуализированная версия))

2019 год



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта и услуг для инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга.
- 1.2. Адрес объекта (одно здание): Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, дом 26, корп.2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2-х этажа; 1941,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8389 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1982 г., последнего капитального ремонта: 2019 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Санкт-Петербург, улица Маршал Захарова, дом 16, корпус 5.
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность - федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 198328, Сан-Петербург, ул Партизана Германа, дом 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - образовательные услуги по реализации программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования указанным в приложении к настоящей лицензии
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У).
- 2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус № 142, троллейбус 32,45,35,41., до остановки пр. Кузнецова, дом 18.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) - по личному вызову.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановок транспорта – 730 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 10-14 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.2.8 Необходимо сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

Необходимые организационные решения _____

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания*

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком +)*				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)		+			
О-н (поражение нижних конечностей)	+				
О-в (поражение верхних конечностей)	+				
С-п (полное нарушение зрения – слепота)					+
С-ч (частичное нарушение зрения)	+				
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)	+				
Г-ч (частичное нарушение слуха)	+				
У (нарушения умственного развития)	+				
Все категории инвалидов***					

* - вариант «А» - **универсальный проект** (доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания)

** - вариант «Б» - **разумное приспособление** (при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании)

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «07» мая 2019 г.*

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	дч	дп	дп	вид	дп	дп	дп	дп
2	Вход (входы) в здание	дп	дп	дп	внд	дп	дп	дп	дп
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	дч	дп	дп	ду-пп	ду-пп	дп	дп	дп

4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ-пп	ДП	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-пп	ДП	ДП	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-пп	ДП	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП	ДП	ДП

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности объекта и услуг, и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - делается отметка, если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- **ДП** - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);

- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);

- **ВНД** - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «07» мая 2019 г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования**	ДЧ	ДУ-пп	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДЧ	ДП	ДП	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДП	ДП	
2 этапа (отложенных работ)	ДЧ	ДП	ДП	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДП	ДП	
3 этапа (итоговых работ)	ДЧ	ДП	ДП	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДП	ДП	

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** - доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** - доступно условно с предоставлением услуг на дому; **ДУ-дистант** - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** - временно недоступно

Комментарий к пункту: **3.5 На момент обследования на объекте проходил капитальный ремонт, некоторые элементы функциональных зон не были установлены (поручни внутренних лестниц, санузлов, информационное обозначение зон и т.д.), они есть в проекте на капитальный ремонт. При установке рекомендуем придерживаться нормативных требований СП 59.13330.2012, СП 118.13330.2012.**

3.6. Объект является приоритетным (да, нет) _____

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов, в программу _____

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности						
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч
1 этап (неотложные мероприятия)								

1.1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп					+	+	+		
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом									
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант									
1.4 По варианту «А»	ДП	+	+	+					+	+
1.5 По варианту «Б»	ДЧ									
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года										
2 этап (отложенные мероприятия)										
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ в т.ч. с приобретением технических средств адаптации (и информации) и проведением ремонтных работ	ДУ-им									
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве	ДУ-пп	+				+		+		
2.2.1 По варианту «А»	ДП		+	+	+	+	+	+	+	+
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ	+								
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года										
3 этап (итоговые мероприятия)										
3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам										
3.1 По варианту «А»	ДУ-пп	+				+		+		
	ДП		+	+	+	+	+	+	+	+
3.2 По варианту «Б»	ДЧ	+								
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года										

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте» от «07» мая 2019 г. (прилагается)

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте *требуется* / не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое).

- техническая экспертиза

- разработка проектно-сметной документации

- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта)

- заключение дополнительного соглашения с арендодателем) _____
- рассмотрение на _____
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное _____

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:


- Сайте организации: school-131@mail.ru
- Карте доступности (адрес):

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 07.05.2019
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 07.05.2019
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) на 8 стр.
4. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора
6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель
(руководитель)


_____ *Подпись*

Ю. И. Желобов

Члены комиссии:


_____ *Подпись*

Р. К. Рахматов


_____ *Подпись*

Ю.Ю. Платонова


_____ *Подпись*

М.П. Потапов



Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование объекта

Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, дом 26, корп. 2

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап) СП 59.13330.2012	Отложенные мероприятия (2 этап) СП 59.13330.2012	на момент обследования	после 1 этапа	после 2 этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории	1.1 Отсутствует информация об ОСИ при входе на территорию (Все) 1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения в направлении к входу в здание (С-п)	1.1 Разместить рядом с входом на территорию информацию об организации (наименование и т.д.) продублированную шрифтом Брайля. (п. 4.1.1 СП 59.13330.2012).	1.1 Установить тактильные и визуальные средства информации, выполняющие предупредительную и направляющую функции. (п. 4.1.3 СП 59.13330.2012)	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
2.	Вход в здание (Главный и вход фото 8,9,10) - Лестница (наружная) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п) 2.2 Лестница не дублируется пандусом 2.3 Отсутствуют поручни. 2.4 Порог на входе более 5 см (К)	2.1 Установить кнопку вызова персонала (переговорное устройство) на высоте 1,0-1,2м. 2.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения.	2.1 Снизить высоту порогов входной двери (не более 1.4см один элемент) 2.2 При реконструкции и/или капитальном ремонте предусмотреть смотровые панели. (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012)	К - ВНД О-н-ДУпп О-в - ДП С-п - ВНД С-ч -ДУпп Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	К - ВНД О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ВНД О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

2.1	<p>Входы в группы (расположенные на первом этаже оборудованные пандусом фото 12,13,14,15,16)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лестница (наружная) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур 	<p>2.1 Отсутствие контрастной маркировки марша лестницы и пандуса (С-ч)</p> <p>2.2 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п)</p>	<p>2.1 Установить предупреждающие тактильные указатели. Выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступени марша лестницы, а так же начало и конец марша пандуса. (п. 5.1.10,12 СП 59.13330.2012)</p> <p>2.2 Установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц (на высоте 0,9 и 0,5 м. с обеих сторон марша лестницы и пандуса).</p> <p>2.3 Установить навес над входной площадкой.</p>	<p>2.1 При реконструкции и/или капитальном ремонте предусмотреть смотровые панели. (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012)</p>	<p>К - ДП О-н- ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП</p>	<p>К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП</p>	<p>К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП</p>
3.	<p>Пути движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Двери - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 	<p>3.1 Отсутствует своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012). (С-п)</p>	<p>3.1 Организовать сопровождение (К, О-в, О-н, С-п, С-ч), а также оказание помощи инвалидам с нарушениями слуха.</p>	<p>3.1 Обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (5.5.2 СП 59.13330.2012)</p> <p>Доступные для МГН элементы здания должны идентифицироваться символами доступности</p> <p>Целесообразно использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.). (5.4.1 СП 59.13330.2012)</p> <p>3.2 Обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации перед маршами внутренних лестниц. (5.2.12 СП 59.13330.2012)</p> <p>3.3 На поверхности поручней предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также</p>	<p>К - ДЧ О-н- ДП О-в - ДП С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП</p>	<p>К - ДЧ О-н- ДП О-в- ДП С-п -ДУпп С-ч-ДУпп Г-н- ДП Г-ч- ДП У- ДП</p>	<p>К - ДЧ О-н-ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч- ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП</p>

				<p>предупредительные полосы об окончании перил.</p> <p>3.4 При реконструкции и/или капитальном ремонте в зонах обслуживания МГН увеличить дверные проемы до ширины в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов (не более 1.4см). (п. 5.2.4, 5.2.15 СП 59.13330.2012)</p> <p>3.5 Обеспечить получение всего перечня предоставляемых услуг для инвалидов передвигающихся на креслах колясках на уровне первого этажа. (По варианту «Б»)</p> <p>3.6 установить недостающие поручни вдоль маршей лестницы (с двух сторон, на высоте 0,9 и 0,5м) (5.2.15 СП 59.13330.2012)</p>			
4.	<p>Зоны целевого назначения здания</p> <p>- Кабинетная форма обслуживания</p> <p>- Зальная форма обслуживания</p>	<p>4.1 Информация о помещениях размещена не нормативно (С-п)</p> <p>4.2 Отсутствует индукционная система для инвалидов с нарушениями слуха в кабинетах и залах, не организован сурдоперевод (Г-ч)</p> <p>4.3 Отсутствует предупредительная тактильная информация перед дверными проёмами (С-п)</p>	<p>4.1 Организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ)</p> <p>4.2 Организовать места для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ (п. 7.6.3 СП 59.13330.2012);</p>	<p>4.1 Информационные обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. (п. 5.2.8 СП 59.13330.2012)</p>	<p>К - ДП</p> <p>О-н - ДП</p> <p>О-в - ДП</p> <p>С-п - ДУпп</p> <p>С-ч - ДУпп</p> <p>Г-п - ДУпп</p> <p>Г-ч ДУпп</p> <p>У - ДП</p>	<p>К - ДП</p> <p>О-н - ДП</p> <p>О-в - ДП</p> <p>С-п - ДУпп</p> <p>С-ч - ДП</p> <p>Г-п - ДУпп</p> <p>Г-ч- ДП</p> <p>У- ДП</p>	<p>К - ДП</p> <p>О-н- ДП</p> <p>О-в - ДП</p> <p>С-п - ДУпп</p> <p>С-ч- ДП</p> <p>Г-п - ДУпп</p> <p>Г-ч- ДП</p> <p>У- ДП</p>

5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната - Бытовая комната (гардеробная)		5.1 В туалетах расположенных в группах, где используются унитазы, установить горизонтальные опорные поручни (унитаз, раковина, душевая кабина)		К - ДУпп О-н-ДУпп О-в -ДУпп С-п -ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУпп О-н- ДП О-в- ДП С-п ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП
6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п) 6.2 На сайте организации нет раздела, касающегося организации доступности учреждения и оказываемых услуг (Все)	6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5) 6.2 Разместить (обновлять по необходимости) на сайте (в разделе «Информация» или создать новый раздел) сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН 6.3 Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. Обеспечить соответствие СП 59.13330.2012 п. 5.5	6.1 Система средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. СП 59.13330.2012 п. 5.5.3	К - ДУпп О-н- ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч -ДУпп Г-п -ДУпп Г-ч - ДП У - ДУпп	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п ДУпп С-ч-ДУпп Г-п-ДУпп Г-ч ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч - ДП Г-п -ДУпп Г-ч - ДП У - ДП
7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1 Отсутствует тактильная информация (С-п)		7.1 Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию. (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012) 7.2 Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м. (п. 4.1.8 СП 59.13330.2012) (мероприятия выполняются организацией, в чьей ведомости находится зона, элемент и/или по согласованию с ней).	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ДЧ	ДУпп	ДУпп	ВНД	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДЧ	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДЧ	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДЧ	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ школа № 131
Красносельского района Санкт-Петербурга
Л.Н. Ненашева
« 30 » 05 2019 г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование объекта

Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, дом 26, корп.2

Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,С	(3 этап)		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,С	(3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)				

3.1	По территории объекта				
3.1.1	-установка тактильных средств	С	(2 этап)		
3.1.2	- информационные таблички.	Все категории	(1 этап)	К-Т 131/34-20 от 28.02.2020	
3.2	По входам в здание				
3.2.1	- установка кнопки вызова (переговорное устройство)	Все категории	(1 этап)	К-Т 131/34-20 от 28.02.2020	
3.2.2	- установка недостающих поручней -установка тактильных-визуальных предупредительных указателей	Все категории	(1-2 этап)		
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	- установка предупреждающих тактильно контрастных указателей. - установка недостающих поручней на лестницах (на уровне 90 и 50см)	К,С	(2 этап)		
3.3.2	- информационные таблички с обозначением расположения целевых зон	Все категории	(1-2 этап)		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	- информационные таблички с обозначением помещений с дублированием рельефными знаками,	С, Г	(1-2 этап)	К-Т 131/34-20 от 28.02.2020	
3.4.3	- индукционные (звукоусиливающие) системы адаптации для инвалидов с нарушениями слуха (при необходимости)	Г	(2 этап)		
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	- установка поручней, крючков для костылей и тростей, кнопки вызова, мнемосхемы.	К, О, С	(1 этап)	К-Т 131/34-20 от 28.02.2020.	
3.6	По системе информации - Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	(1-2 этап)		
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	(1-2 этап)		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической	С	(1-2 этап)		

	информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями				
3.7	По путям движения к объекту				
	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)		
	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)		
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения	Все категории	(1 этап)		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)	Приказ №6/3-29 от 30.08.2019	
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и сопровождению)	Все категории	(1 этап)	Приказ №6/3-29 от 30.08.2019	
1.3	Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)	Приказ №6/3-29 от 30.08.2019	
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)	Приказ №6/3-29 от 30.08.2019	
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)		

2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)				
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате				
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап)	Принят №/3-29 от 30.08.2019	

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)
 ** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочными представителями общественных объединений инвалидов.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Центр экспертизы и консультирования – «Доступная среда»

(Платонова Юлия Юрьевна)

Дата согласования «16» мая 2019 г.



Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 131
Красносельского района Санкт-Петербурга

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, дом 26, корп. 2

Сведения об Объекте:

- отдельно стоящее здание 2-х этажное; 1941,9 кв. м

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **8389 кв. м.**

Основание для пользования Объектом - **оперативное управление**

Форма собственности – **государственная**

Административно-территориальная подведомственность - **федеральная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга**

Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **198328, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 3.**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): **образование.**

Наименование предоставляемых услуг:

образовательные услуги по реализации программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **134 чел.**

Форма способа оказания услуг- **на объекте.**

Категории обслуживаемого населения по возрасту - **дети дошкольного возраста.**

Категории обслуживаемых инвалидов - **инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга Л.Н. Ненашева с одной стороны, и Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Центр экспертизы и консультирования – «Доступная среда» Ю.Ю. Платонова с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить

с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «нет»
2. Пандус стационарный наружный: «да»
3. Пандус стационарный внутренний: «нет».
4. Пандус инвентарный, роллопандус: «нет».
5. Наружная лестница входной зоны: «да, не соответствуют для О,С».
6. Внутренняя лестница входной зоны: «да, не соответствуют для О,С».
7. Поручни наружные входной зоны: «да, не соответствуют для О».
8. Поручни внутренние входной зоны: «нет».
9. Дверные проемы входной зоны: «да»
10. Подъемные платформы наружные: «нет».
11. Подъемные платформы внутренние: «нет».
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне: «да, не соответствуют для О, С, К»
13. Лифт пассажирский: «нет».
14. Лифт грузовой: «нет».
15. Мобильные лестничные подъемники: «нет».
16. Санитарно-гигиенические помещения: «да, не соответствуют для С, К, О»
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У : «да, не соответствуют для С, Г, К, У»
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «нет».
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: «нет».
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «нет».
 - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: «нет».
 - 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: «нет».
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: «нет».
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: «да».

На момент обследования на объекте проходил капитальный ремонт, некоторые элементы функциональных зон не были установлены (поручни внутренних лестниц, санузлов, информационное обозначение зон и т.д.), они есть в проекте на капитальный ремонт. При установке рекомендуем придерживаться нормативных требований СП 59.13330.2012, СП 118.13330.2012.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенного (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, дом 26, корп. 2 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным (С-п.) / условно доступным, с помощью персонала (К, О-в, О-н, Г-п, Г-ч, С-ч, У)** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С	-организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения. - установить информацию об ОСИ продублированную шрифтом Брайля.	Приказ №
2		Зона: входные узлы главного входа и входа в группы расположенные на уровне первого этажа (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О, С	- организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения. - установить кнопку вызова персонала -вдоль марша наружных лестниц и пандусов установить недостающие поручни в соответствии с нормативными требованиями на высоте 0,9 и 0,5м. - установить предупреждающие тактильно-визуальные указатели	Приказ №
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	

3.1	К, О, С, Г, У	- организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, а также оказание помощи инвалидам с нарушениями слуха.	Приказ №
		- обозначить на схемах (мнемосхемах) пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. - обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации перед маршами внутренних лестниц. - обеспечить получение всего перечня предоставляемых на объекте услуг для инвалидов передвигающихся на креслах колясках на уровне первого этажа. (обеспечить частичную доступность объекта) - вдоль марша внутренних лестниц установить недостающие поручни в соответствии с нормативными требованиями на высоте 0,9 и 0,5 м.	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К, О, С, Г, У	- организовать обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ)	
		-установить информационные обозначения помещений со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками - организовать места для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ.	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К, О, С	- в туалетах расположенных в группах, где используются унитазы, установить горизонтальные опорные поручни (унитаз, раковина, душевая кабина)	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	- разместить и обновлять по необходимости на сайте (в разделе «Информация» или создать новый раздел) сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН	

V. Рекомендации:

Организовать:

- организовать систему средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения обеспечивающую непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения
- возможность с помощью сопровождающих лиц передвижения по объекту;
- обучение специалистов, оказывающих услуги инвалидам;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- разъяснения в доступной для инвалидов форме порядка посещения (нахождения, использования) и совершении ими других необходимых действий в соответствии с целями посещения объекта;

Директор ГБОУ школа № 131
Красносельского района Санкт-Петербурга



/ Л.Н. Ненашева /

М.П.

Председатель Региональной
общественной организации инвалидов
«Центр экспертизы и
консультирования – «Доступная
среда».



/ Ю.Ю. Платонова /

М.П.